



Nr pom.	Pomieszczenie
25.	Pomieszczenie gospodarcze
26.	Magazynek
27.	Hall łącznika
28.	Sala
29.	Korytarz
30.	Szatnia
31.	Korytarz
32.	Szatnia
33.	Szatnia
34.	Sanitariat
35.	Notrski
36.	Szatnia
37.	Szatnia
38.	Szatnia
39.	Szatnia
40.	Szatnia
41.	Szatnia
42.	Szatnia
43.	Szatnia
44.	Szatnia
45.	Korytarz
46.	Pokój trenerów
47.	Szatnia
48.	Siłownia
49.	Siłownia
50.	Magazynek
51.	Pokój socjalny
52.	Szatnia
53.	Korytarz
54.	Magazyn
55.	Magazyn sprzętu
56.	Magazyn sprzętu
57.	Sala gimnastyczna

LEGENDA:

grzejnik typu C11/600/500 typ/wysokość(mm)/długość(mm)

odpowietznik automatyczny

wstępny, typ RTD-N i głowicą termostatyczną typu RTD - RA 2920 w wersji wzmocnionej

zawór grzejnikowy powrotny prosty typ RL-1 3723

zawór kulowy

Rury Rury prowadzone w kanałach zaizlowane pianką o grubości: dla rur Ø66 - 60mm Ø54 - 50mm Ø43 - 40mm Ø35 - 40mm Ø28 - 30mm Ø22 - 20mm Ø18 - 20mm

NAGRZEWNICA
Q=35319 W Moc silnika 0,61 kW
zawór dwudrogowy z siłownikiem VR

NAGRZEWNICA
Q=35319 W Moc silnika 0,61 kW
zawór dwudrogowy z siłownikiem VR
YDY 5x1,5mm2

ZAKŁAD USŁUG PRECYZ. ELEKTROTECH. ELEKTRON. I USŁUG POMOCNICZYCH W BUDOWNICTWIE		19-400 Olecko ul. Batorego 21/4
Nazwa obiektu: BUDYNEK SZKOŁY ZSLIZ Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ W OLECKU - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU.		
Adres obiektu: OLECKO UL. GOŁDAPSKA 29.		
Projektant branża sanitarna:	Projektant branża elektryczna:	Sprawdzający:
mgr inż. Bogusław Żytniec SUW-23/89	techn. elektr. Wojciech Łapucki SUW-87/94	mgr inż. Andrzej Urbanowicz SUW-1/96
Skala: 1:100	Branża: sanitarna	Nazwa rysunku: Rzut parteru sala gimn. - instalacja co.
Data: 07.2018.		Nr arkusza: 6

STAROSTWO POWIATOWE
w Olecku
19-400 Olecko ul. Kołłowa 32