

STATYSTYKA POMIAROWE
w Olecku
19-400 Olecko, ul. Kolejowa 32

Nr pom.	Pomieszczenie
01.	Izba historyczna
02.	Korytarz
03.	Magazynek podręczny
04.	Salę lekcyjną
05.	Magazynek podręczny
06.	Salę lekcyjną
07.	Węzeł co
08.	Składowa okł
09.	Pomieszczenie wodomierza

LEGENDA:

- grzejnik typu
typ/wysokość(mm)/długość(mm)
C11/600/500
odpowietrznik automatyczny
zawór termostaticzny prosty z pływem regulacją
wstępną, typ RTD-N
i głowicą termostaticzną typu RTD - RA 2920
w wersji wzmacnionej
zawór grzejnikowy powrotny prosty typ RL-1
3723
zawór kulowy

Rury
Rury prowadzone w kanałach zaizolowane pianką o grubości:
dia rur Ø66 - 60mm
Ø54 - 50mm
Ø43 - 40mm
Ø35 - 40mm
Ø28 - 30mm
Ø22 - 20mm
Ø18 - 20mm

Węzeł wg odrębnego
oprocowania
Ø88,9x20

ZAKŁAD usługa precyzyj. ELEKTROTECH. ELEKTRON. Jan Makowski 19-400 Olecko
usługa POMOCNICZYCH W BUDOWNICTWIE ul. Białego 21/4

Nazwa obiektu: BUDYNEK SZKOŁY Z SALĄ GIMNASTYCZNĄ
WOLECKU - TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU.

Adres obiektu: OLECKO UL. GOŁDAPSKA 29.

Projektant:	Współpraca:	Sprawdzający:
mgr inż. Bogusław Żywnieć SUW-23/89	techn. bud. Jan Makowski SUW-14/185	mgr inż. Andrzej Urbanowicz SUW-1/96
Skala: 1:100	Bransza: sanitarna	Nazwa rysunku: Rzut piwnic szkoły - instalacja co.
Data: 07.2018.		Nr arkusza: 1